



IMMERGAS Victrix 50 kondenzációs gázkazán Qn=50kW

Flamco Prescor 1/2" ple= 3 bar biztonsági szelep

Flamco Flexcon C50 50 l-es zárt tárolási tartály pe=1,0 bar, pmax=3 bar túlny.

D épületrész szivattyú: WILO Stratos Eco 25/1-5 V=0,6 m3/ó, H=2,2 mvo

A épületrész szivattyú: WILO Stratos Eco 25/1-5 V=0,5 m3/ó, H=2,1 mvo

B épületrész szivattyú: WILO Stratos Eco 25/1-5 V=0,9 m3/ó, H=2,1 mvo

C épületrész szivattyú: WILO Stratos Eco 25/1-5 V=0,7 m3/ó, H=1,6 mvo

SINUS hidraulikus egység 80/50 4HK 1 1/4" csalakozással 3x1"-130 mm 10 cm hőszigeteléssel

töltő-űritő

JELMAGYARÁZAT:

— Fűtési előremenő vezeték

— Fűtési visszatérő vezeték

- - - Fűtési előremenő vezeték épületen kívül földárokban

- - - Fűtési visszatérő vezeték épületen kívül földárokban

Építető: Békéscsabai Egészség ház KFT., 1163 Budapest, Ballada u. 13.

Tervező: TERMOKOMPAKT BT ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS	7635 Pécs, Fekete u.25. Tel./fax: 72/336-864 Mobiltelefon: 20/9743-249 E-mail: termokompakt@t-online.hu	Építész: Statikus: Villamos: Közműves: Geodéta: Gépész:	Rajzszám: Gf-2 Tervjel: Lépték: Dátum: 2010.08.
Munka megnevezése: EGÉSZSÉGHÁZ BÉKÉCSABA, Orosházi u. 79., Hrsz.: 9332/2			
Rajz megnevezése: KÖZPONTI FŰTÉS KAPCSOLÁSI VÁZLAT			
Szerkesztő: Ludézer L.	Tervező: Ludézer Lajos G-T/02-0068, GO-T/02-0068		